



Giubiasco 25.11.16
Referto 9743/2
Nostra referenza Sonia Riva Vicini

Azienda Acqua Potabile
Via delle Scuole 3
CH - 6612 Ascona TI

RAPPORTO D'ANALISI ACQUE POTABILI

9743/2 - 7/2016

Committente Azienda Acqua Potabile Ascona
Responsabile Gianfranco Schlub
Oggetto **Pozzo 4**
Tipo di acqua Sottosuolo
Campione Acqua alla sorgente aziende con CO2

Trasporto conforme Sì
Ora prelievo 08:10
Ora di ricezione 11:50
Data fine analisi 25.11.16

Data prelievo 22.11.2016
Data di ricezione 22.11.2016
Data inizio analisi 22.11.16

ANALISI MICROBIOLOGICA

Analisi	(secondo MSDA) Metodo	Risultato	Valore tolleranza
Germi aerobi mesofili	HL-AQ001	0 UFC/ml	100 UFC/ml
E. coli	HL-AQ002	0 UFC/100 ml	0 UFC/100 ml
Enterococchi	HL-AQ003	0 UFC/100 ml	0 UFC/100 ml

ANALISI FISICO CHIMICA

Analisi	(secondo MSDA) Metodo	Risultato	Valore tolleranza
pH	HL-AQ005	7.05	6 - 9.2
Conduttività	HL-AQ006	204 mcS/cm	
Temperatura		13 °C	
CO2 libera	Kit MN 093	15.7 mg/l	

Note 1) i risultati riscontrati, limitatamente ai parametri analizzati, non richiedono osservazioni particolari.
2) campione prelevato dal cliente
Analisi microbiologica accreditata ISO 17025 N° STS 0604.

HelvetiaLab

Dott. Sonia Riva Vicini
Resp. analitica acque e alimentari